


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профильной группы по проведению инвентаризации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации



(Д.А. Арслангареев)

(подпись)

(Ф.И.О.)

2014г.

« 11 »

06



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Комплексный

центр»

(Г.А.Морильникова)

(подпись)

« 10 »

06

2014 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 35

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.2. Адрес объекта 456219 г.Златоуст, Челябинская область, пр.им.Ю.А.Гагарина, 2 линия, дом № 8а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажей, - кв.м
 - часть здания 1 подъезд, 10 помещений с 1 по 3 этаж, 356,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1995 год , последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. , капитального --

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456219, г.Златоуст, Челябинская область, пр.им.Ю.А.Гагарина, 2 линия, дом № 8а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 456219, г.Златоуст, Челябинская область, пр.им.Ю.А.Гагарина, 3 линия, дом № 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -

социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг - социальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития — да, кроме инвалидов с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 15 коек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - автобус № 15 с района машиностроительного завода и района ж/д вокзала до района пр. им.Ю.А.Гагарина ; автобус № 11 с района 7-й жил.участок до района пр. им.Ю.А.Гагарина ;

- трамвай № 1 с района машиностроительного завода и района металлургического завода до района пр. им.Ю.А.Гагарина

- маршрутные такси № 12, 31,33, 39, 43, 44 с района машиностроительного завода и района ж/д вокзала до района пр. им.Ю.А.Гагарина; маршрутные такси № 3, 24, 25, 26, 32 с района машиностроительного завода и района металлургического завода до района пр. им.Ю.А.Гагарина;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть (подъем в гору, перепад 20 метров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|--------------------------------------|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |

| | | |
|---|---|--------|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД», |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД», |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ», |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ», |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (К, О, С,) ДЧ-И (Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К, О, С,) ДЧ-И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К, О, С,) ДЧ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, С,) ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (К, С,) ДЧ-И (О, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД (К, О, С,) ДЧ-И (Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Признать временно недоступным для категорий инвалидов (К, О, С,), признать доступно частично для категорий инвалидов (Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт: На наружной лестнице (вход в подъезд) создать отсутствующий элемент - желтую контрастную разметку. Установка с 2-х сторон поручней на высоте согласно нормативам. Установка на наружном пандусе нескользкое покрытие |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт: Установка информирующих знаков на дверях. Нанесение контрастной разметки на лестнице в подъезде - первой и последней ступени на каждом марше. Установка в подъезде поручней с 2-х сторон, на высоте согласно нормативам. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт: |

